

ing. arch. Petr Martínek
Úvalská 612/18
Karlovy Vary
360 09



00000000101513403101

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001106479715

NAŠE ZNAČKA
4121596216

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 17. 12. 2019

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení č. 4121596216

Vážený zákazníku,

k Vašemu požadavku na připojení lokality odběrných míst na adrese 328/2,8,13,14 331/2, 332/2,3,4,5,6,7, Královské Poříčí, kat.území: Královské Poříčí, parc.č.328/2, 356 01 Královské Poříčí ze dne 10. 12. 2019 Vám sdělujeme, že Vaše žádost o připojení nesplňuje některé náležitosti dle vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. Proto jí nelze vyhovět zasláním návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení nebo smlouvy o připojení (dále jen „Smlouva“). S ohledem na tuto skutečnost a aktuální stav distribuční soustavy stanovujeme proto pouze předpokládané podmínky připojení.

Předpokládáme, že bude nutné provést úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude společnost ČEZ Distribuce, a. s. Předpokládané úpravy zařízení distribuční soustavy provedeme následujícím způsobem:

Pro potřeby územního rozhodnutí : Technické Řešení: Ve stávající DTS SO_0237 Královské Poříčí-U Kostela demontovat rozvaděč NN ANA (0,4 kV), jako náhradu zvolit nový rozvaděč NN RST 06xx/4x35, (8x400A). Rozvaděč NN bude vybaven hlavním jističem BH630NE s nadproudovou spouští SE-BH-1000-DTVE (TR400-630kVA). Propojovací vedení DTR-NN-3xAYKY3x240+120. V rozvaděči NN se osadí měření parametrů elektřiny (I/U/P), např. MEg40. Stávající vývody č. 01 až č. 04 přepojit do nového rozvaděče. Na vývody č. 05 až č. 07 napojit nové kabely 2xAYKY 3x240+120 a AYKY 3x120+70 (v části kabelové trasy nahradit stávající kNN AYKY z roku 1995 ve směru k č. p. 151) a pokračovat přímo do lokality RD přes rozpojovací kabelové skříně SR (u objektu č. 6 a č. 20) a přípojkové kabelové skříně SS200/SS100+pilíř, dle dispozice jednotlivých parcel lokality. V lokalitě RD osadit kabelové skříně SS200+pilíř, vždy pro dvě sousední parcely. Vývod č. 05 – kNN AYKY 3x120+70 – stávající kabelové skříně č. X9, č. 62, č. 151, objekty lokality č. 18 až č. 6. Ukončit v SR 722 (dělení). Vývod č. 06 – kNN AYKY 3x240+120 – přímo do SR 722. Vývod č. 07 – kNN AYKY 3x240+120 – přímo do SR 522 č. 19 (20). Mezi rozpojovacími skříněmi SR kNN AYKY 3x120+70 napojit objekty lokality č. 19 až č. 25 a č. 1 až č. 5 (dělení v SR 722) a dále provést přímé propojení mezi rozpojovacími skříněmi SR kNN AYKY 3x240+120 (dělení v SR 522).

Upozorňujeme, že na základě tohoto vyjádření nevzniká rezervace příkonu. Závazné podmínky připojení budou stanoveny na základě Vámi předaných úplných a upřesňujících podkladů po územním projednání (územní rozhodnutí, katastrální mapa popř. oddělovací geometrický plán s vyznačeným umístěním požadovaných odběrů, příjezdové komunikace, atd.).

Uvedené předběžné technické podmínky platí pro tyto požadované odběry:

Hodnota jističe	Počet fází	Počet stejných typů
25,0	3	1
32,0	3	25

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

S pozdravem



Ing. Zdeněk Bureš
Vedoucí oddělení Připojování

