

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	1130/2019
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	20.12.2019

Žadatel:

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

Ing. arch. Petr Martínek

Úvalská 18

Karlovy Vary 360 09

**Věc: Územní studie Královské Poříčí - Rozvojová plocha Z01 SV v Královském Poříčí -
dopravní a technická infrastruktura – vyjádření.**

K předložené studii zasíťování plochy pro zástavbu rodinných domů nemáme z hlediska navrženého řešení a tras připomínky.

Vodovodní řady a tlaková kanalizace budou provedeny z potrubí z materiálu PE100RC gravitační kanalizace z potrubí KAM nebo plnostěnný polypropylen SN12.

Další stupně projektové dokumentace tj. územní i stavební řízení požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení.

S pozdravem



Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru

**VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.**
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov